



**ПОЙКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ»**

Промзона 7 «А» пгт. Пойковский, Нефтеюганский район,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628331
Телефон: (3463) 259-100; факс 255-570

E-mail : putvs@mail.ru

р/с 40702810767350100357 в Западно - Сибирском банке ПАО Сбербанк РФ, г. Тюмень
кор./сч. 3010181080000000651, БИК 047102651,
ИНН 8619005930, КПП 861901001

« 29 » ноября 2023г.

№ 20 - 4947

Администрация сельского поселения Салым

Главе поселения
Ахметзяновой Н.В.

Уважаемая Наталья Викторовна!

В ответ на Ваш запрос №41-исх-2673 от 28.11.2023 г. ПМУП «УТВС»:

1. направляет информацию о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения Салым:

Показатели	Единица измерения	Норматив (ПДК), не более	Средние значения показателей качества воды	Средние значения показателей качества воды
Вода, после водоочистных сооружений, перед подачей воды в распределительную сеть			ВОС-400	Установка обезжелезивания
ОКБ	число бактерий в 100 мл	0	0,0	0,0
ОМЧ	число бактерий в 1 мл	50	0,0	0,0
Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см ³	0	0,0	0,0
Esherichia coli	КОЕ в 100 мл	0	0,0	0,0
Цветность	градус цветности	20	14,8	17,8
Мутность	мг/дм ³	1,5	2,0	1,8
Водородный показатель	единицы рН	6-9	7,3	7,2
Сухой остаток	мг/дм ³	1000	365,7	445,5
Жесткость общая	градус, Ж	7	1,9	2,0
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	5	4,6	4,3
Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	0,0	0,0
Железо	мг/дм ³	0,3	1,0	0,5
Марганец	мг/дм ³	0,1	0,0	0,0
Аммиак (ион аммония)	мг/дм ³	2	3,0	3,0

2. информирует о том, что в 2023 г. ПМУП «УТВС» была проведена «Оценка риска для здоровья населения при употреблении питьевой воды, подаваемой ПМУП «УТВС» в систему централизованного водоснабжения по показателям «Железо» и «Аммиак»». По результатам проведенной работы подтверждено отсутствие негативного влияния на здоровье населения при текущих исходных значениях исследованных показателей при употреблении питьевой воды, подаваемой после водоочистных сооружений в разводящую сеть с.п. Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры ПМУП «УТВС».

3. Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Муниципальной программой от 31.10.2022 № 2059-па-ппа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной Постановлением Администрации Нефтеюганского района предусмотрено мероприятия по приведению реконструкции ВОС, а также установка блочно-модульных ВОС в поселениях, где отсутствует система водоочистки.

С Уважением,

Директор



А.Н. Шейгец

Исполнитель:

Инженер по охране окружающей среды

Пугачева Елена Александровна

тел.: 8(3463) 290-486